Ustrzyki Dolne, dnia 04.01. 2018 r.

IZP. 272.6.2017

PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenie dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Lustro 200x100 cm – na jakim podłożu (rodzaj ściany) mają być klejone lustra ?

Odpowiedź:

Ścianka o grubości 12 cm z bloczków z betonu komórkowego otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym

Pytanie 2

Kolorystyka (minimum 3 kolory do wyboru). W udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi na zadane pytanie, znalazły się zapisy określające, że możliwość wyboru minimum 3 kolorów dotyczy m.in. : luster, garnków, talerzy, kubków, filiżanek ze spodkiem, sztućców.

Tymczasem z zapisów w opisie przedmiotu zamówienia, wynika że :

- „lustro – srebrne”, - „ garnki – stal nierdzewna”,
- „talerze, kubki, filiżanki – wysoka odporność na stłuczenia”, czyli materiał typu arcoroc, który występuje w kolorze białym .

Jakie wg Zamawiającego mają być zaproponowane 3 kolory do wyboru, dla w/w pozycji asortymentowych? Nie są nam znane różne kolory np. stali nierdzewnej.

Odpowiedź:

- 3 kolory do wyboru dotyczą luster łazienkowych które w specyfikacji nie są określone jako srebrne /srebrny dotyczy luster do Sali Sportowej których nie obejmuje wymóg trzech kolorów/

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 1080, fax. 13 471 1073, e-mail: powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl