Ustrzyki Dolne, dnia 09.03.2018 r.

IZP. 272.11.2018

PYTANIA WYKONAWCÓW – ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: „Dostawa i montaż RTV i AGD oraz wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny"

Część I: Dostawa i montaż wyposażenia RTV i AGD dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Część II: Dostawa i montaż klimatyzatorów dla Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Część III: Dostawa i montaż wyposażenia i nagłośnienia do sali konferencyjnej Bieszczadzkiego Centrum Wspierania Rodziny.

Zamawiający, Powiat Bieszczadzki, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Proszę o wskazanie miejsca instalacji przyłączy stołowych

Odpowiedź: miejsce instalacji przyłączy stołowych znajduje się załączniku ze zdjęciami pdf

Pytanie 2

Proszę o wskazanie miejsca instalacji szafy rackowej

Odpowiedź: miejsce instalacji szafy rackowej znajduje się załączniku ze zdjęciami pdf

Pytanie 3

Proszę o wskazanie miejsca instalacji projektora

Odpowiedź: miejsce instalacji projektora znajduje się załączniku ze zdjęciami pdf

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych
ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 471 1080, fax. 13 471 1073, e-mail: powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

Pytanie 4

Proszę o informacje, jaka jest wysokość pomieszczenia

Odpowiedź: Wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu podwieszonego – ok. 3 m.

Pytanie 5

Proszę o informacje, czy w pomieszczeniu jest sufit podwieszany. Jeśli tak, to jaka jest odległość od stropu do sufitu podwieszanego

Odpowiedź: W całym pomieszczeniu jest sufit podwieszany, wysokość od sufitu podwieszanego do stropu surowego ok. 11 cm.

Pytanie 6

Proszę o informacje, czy w pomieszczeniu istnieje podłoga techniczna

Odpowiedź: W pomieszczeniu nie ma podłogi technicznej, na całej powierzchni są płytki ceramiczne.

Pytanie 7

Proszę o informacje, czy okablowanie należy kłaść natynkowo czy podtynkowo

Odpowiedź: Okablowanie należy kłaść podtynkowo zgodnie z wypuszczonymi pustymi rurami peszel oznaczonymi w załączniku.

Pytanie 8

Proszę o informacje, czy okablowanie elektryczne jest przygotowane przez Zamawiającego do zakładanej instalacji audiowizualnej

Odpowiedź: Przygotowane są gniazdka zasilające do projektora oraz szafy rackowej w miejscach oznaczonym w załączniku, oraz ułożona w posadzce pusta rura peszel do montażu przyłączy stołowych oraz 3 puste rury peszel przygotowane do zamontowania okablowania audiowizualnego.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści dostawę dwóch osobnych urządzeń tj. wzmacniacza oraz miksera o następujących parametrach:

- 6 wejść mikr. (XLR) /linia (6.3mm), gniazda combo

- 3 wejścia stereo, gniazda RCA,
- wejście priorytetowe Mic 1
- dodatkowe wyjście (6.3mm) dla głośnika odsłuchowego,
- wyjście slave,
- możliwość podłączenia przedwzmacniacza,
- 2-punktowy korektor barwy dla wyjścia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dostawę dwóch osobnych urządzeń pod warunkiem spełniania wszystkich parametrów umieszczone w SWIZ i umożliwienia kompatybilnego podłączenia całego wyposażenia Sali.

Pytanie 10

Zgodnie z opisem Zamawiający przewidział 2 przyłącza AV stołowe z gniazdami HDMI. Oba extendery zostaną wykorzystane do przesłania sygnałów z przyłącza AV (nr 1 i nr 2) do dystrybutora znajdującego się (zgodnie ze sztuką) w szafi e rackowej. Do podłączenia pomiędzy dystrybutorem HDMI a projektorem może być wykorzystane standardowe okablowanie HDMI (pod warunkiem, że odległość nie będzie przekraczać 15m, co wynika to z technicznych warunków standardu HDMI) lub można zastosować 3 sztukę extendera HDMI. Czy należy przewidzieć podłączenie pomiędzy dystrybutorem HDMI a projektorem poprzez klasyczne okablowanie (o maksymalnej długości 15m) czy należy w ofercie przewidzieć 3 sztukę ekstendera HDMI?

Odpowiedź: W ofercie należy przewidzieć 3 sztukę ekstendera HDMI

Pytanie 11

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania modelu/producenta oferowanych urządzeń. np w załącznikach 3,4,5 propozycja ceny do SIWZ jako np. dodatkowa kolumna ? Dzięki temu Zamawiający będzie mógł zweryfikować, czy oferowane urządzenie są zgodnie z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Czy Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy podania modelu/producenta oferowanych urządzeń.

Powyższe udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm) zostaną one również opublikowane, na stronie Zamawiającego: www.bip.bieszczadzki.pl.

ORYGINAŁ PODPISAŁ STAROSTA BIESZCZADZKI
MAREK ANDRUCH